

BSB5 steht für „biologischer Sauerstoffbedarf“. Mit diesem Analysewert kann die Reinigungsleistung von Kleinkläranlagen beurteilt werden. Heute verwendet man jedoch meist den leichter zu messenden CSB-Wert.

Noch genauere Infos dazu, finden Sie unter

[Biochemischer Sauerstoffbedarf – Wikipedia](#)