

Funktioniert meine Kleinkläranlage richtig? Wie kann ich mein Wartungsunternehmen überprüfen, ob es seine Arbeit vernünftig macht?

- 1. **Farbe**- die Farbe der Belebung **muss rehbraun** sein
- 2. **Geruch**- wenn Sie den Deckel aufmachen, darf Ihnen **kein** urinöser beißender Geruch entgegenkommen. Er darf **nur** erdig (natürlich, nicht unangenehm) sein, als ob Sie einen Waldspaziergang machen, oder wie ein Acker frisch umgebrochen riechen.
- 3. **Ablauf**- darf **nicht** trüb sein. Er **muss** klar sein und darf nach nichts- bis leicht erdig riechen.
- 4. **Füllstand**- dieser **muss immer** deutlich unterhalb der Trennwände liegen
- 5. **Abweichung**- stimmt einer der oberen 4 Punkte nicht, überprüfen Sie als erstes, ob der Schlauch noch am Kompressor fest sitzt. Sollte er abgegangen sein, befestigen Sie ihn wieder, danach sollte sich die Anlage schnell erholen und der gewohnte Zustand wieder einstellen. Klappt das nicht, oder ist der Schlauch fest und die Anlage funktioniert trotzdem nicht...
- 6. **Kontakt**- Rufen Sie mich unter **0151-44371443** an...  
Oder schreiben mir dringend eine Mail unter **klatt-abwasser@outlook.de**